

Głuchołazy, 09.05.2017r.

ZP.271.1.2017.JC

Do Wykonawców
postępowania przetargowego

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

BIBLIOTEKA GMINNA W GŁUCHOŁAZACH - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM KULTURY W GŁUCHOŁAZACH

1. Zamawiający Centrum Kultury w Głuchołazach, na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą, wyjaśnia treść SIWZ i przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Czy istnieje jakaś dodatkowa dokumentacja na rozwiązania: dachu szklanego, bo np sam dobór szyby jest małą informacją do wyceny. Co z profilami nośnymi, materiał, czy są uchylne choć część czy nie itp. ?

Odpowiedź: Nie. Dach szklany został przedstawiony m.in. na rysunku nr 16 „detale przekroju C-C”. Ze względu na dopuszczenie zastosowania rozwiązań systemowych różnych producentów nie określa się konkretnych parametrów profili ani szczegółów zamocowań. Rysunki warsztatowe przygotowane przez wykonawcę wymagają akceptacji autora projektu. Ponadto informuje się, że dla konstrukcji dachu szklanego należy zastosować profile aluminiowe wzmocnione o nośności odpowiadającej stalowej rurze prostokątnej zimnociętej 60x100x5,6mm.

Pytanie 2. Podobne pytanie j.w. dotyczące fasad ?

Odpowiedź: Nie. Odpowiedź jak wyżej. Proponowane detale przedstawiono na rysunkach nr 18A i 18B.

Pytanie 3. Drzwi szklane - brak podstawowych informacji co do rozwiązań: rodzaj szkła (barwione, matowe, bezbarwne). Czy mają być z klamkami, pochwytami itp.? Czy mają być wyposażone w zamki (jakie?), samozamykacze?

Typ drzwi (drzwi "szczelne" na uszczelkach czy tylko oddzielające pomieszczenia z przerwami przy ościeżnicy)- jaką funkcję mają pełnić ? Jakie ościeżnice, czy może ich brak?

Odpowiedź:

Drzwi szklane rodzaj szkła – bezbarwne, hartowane gr. 10mm, drzwi szklane należy wyposażyć z klamki i zamki w kolorze złotym, drzwi zewnętrzne należy wyposażyć dodatkowo w samozamykacze w kolorze złotym, drzwi wewnętrzne oddzielające pomieszczenia bez uszczelki, drzwi wewnętrzne szklane bez ościeżnic.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią treść SIWZ.

II. Zamawiający Centrum Kultury w Głuchołazach, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą, zmienia treść SIWZ w poniższym zakresie:

Zamawiający zmienia rozdz. 15 pkt. 1 i 2 oraz rozdz. 17 pkt. 1 SIWZ w następujący sposób:

15. Miejsce termin i sposób złożenia ofert.



1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Centrum Kultury w Głucholazach 48-340 Głucholazy ul. Bohaterów Warszawy 7, sekretariat w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	12.05.2017r.	do godziny	10:30
---------	---------------------	------------	--------------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę należy opisać następująco:

Centrum Kultury w Głucholazach ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-340 Głucholazy, Polska

Oferta w postępowaniu na:

**BIBLIOTEKA GMINNA W GŁUCHOŁAZACH - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
CENTRUM KULTURY W GŁUCHOŁAZACH**

Nie otwierać przed dniem: 12.05.2017r. do godziny 11:00

17. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Centrum Kultury w Głucholazach ul. Bohaterów Warszawy 7 ,48-340 Głucholazy.

w dniu	12.05.2017r.	o godzinie	11: 00
--------	---------------------	------------	---------------

Zamawiający informuje , że w pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Dyrektor
Centrum Kultury w Głucholazach

mgr inż. Jan Świąk

Do wiadomości: BIP